



5.1 Installation du chauffage par le sol

5.1.1 Isolation périphérique



L'isolation périphérique est pourvue d'un rabat en PE qui est toujours orienté vers l'intérieur de la pièce. Les bandes à arracher se trouvent au-dessus.



En fonction du type d'isolation périphérique, le revers est pourvu d'une bande adhésive pour la fixation aux murs.



Tous les murs et constructions fixes doivent être équipés d'isolation périphérique. L'isolation périphérique doit être posée fermement et, si nécessaire, disposer de fixations supplémentaires.



Lorsque deux couches d'isolation lisse ou une combinaison d'une isolation lisse et d'un panneau de système sont employés, l'isolation périphérique doit être posée sur la plaque d'isolation supérieure.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12